	Nawierzchnia chodników
8 cm	Kostka bet. wibroprasowana
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
15 cm	Podbudowa zasadnicza z tłucznia 0-31,5 ;
Razem Σ=26cm	Grunt podłoża

D Chodniki / Opaska

Humusowanie i obsianie trawami	10 cm
Grunt podłoża	

Humusowanie i obsianie trawami

E Zieleniec

Wjazd na posesjê widok z góry



Przekrój 1–1
przez zjazd do posesji
skala 1:50

Przekrój 2-2



PRZEKRÓJ przejezdnię główną (ul.Mostowa) skala 1:50



	Nawierzchnia jezdni , Obciążenie ruchem KR3
5 cm	warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki AC11S 50/70
5 cm	warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanki AC16W 50/70
20 cm	podbudowa zasadnicza z klińca kamiennego grubości 20cm (0/31,5)
20 cm	Wzmocnienie podłoża gruntowego - tłuczeń kamienny 0/63,0mm
Razem Σ=50cm	Grunt pod³o¿a

suma 30cm
E2=100MPa
Is=1,00

A Jezdnia

	Nawierzchnia zjazdów do posesji
8 cm	Kostka bet. wibroprasowana (Behaton -kolor szary)
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
15 cm	Podbudowa zasadnicza z tłucznia 0-31,5 ;
20 cm	Wzmocnienie podłoża gruntowego - tłuczeń kamienny 0/63mm
Razem Σ=46cm	Grunt podłoża

B Miejsca postojowe

SZCZEGÓŁ 2
skala 1:25



SZCZEGÓŁ 1
skala 1:25



SZCZEGÓŁ 3
skala 1:25



SZCZEGÓŁ 4
skala 1:25



Przekrój poprzeczny przez wjazd na wyniesioną tarczę skrzyżowania skala 1:50



Przekrój poprzeczny przez wjazd na wyniesioną tarczę skrzyżowania od strony istniejącej jezdni skala 1:50



SZCZEGÓŁ 5
skala 1:25



	Nawierzchnia jezdni, na wyniesionych skrzyżowaniach i przejściu dla pieszych Obciążenie ruchem KR3
10 cm	Kostka kamienna 9x11cm
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
22 cm	Podbudowa zasadnicza z betonu cem. C16/20 (B-20);
15 cm	Wzmocnienie podłoża gruntowego - kliniec kamienny 0/31,5mm
10 cm	Wzmocnienie podłoża gruntowego - tłuczeń kamienny 0/63,0mm
Razem Σ=60cm	Grunt podłoża

suma 35cm
E2=120MPa
Is=1,00

F

Przekrój 1–1 zjazdu przy spadku podłużnym zjazdu 0–3% skala 1:50



Przekrój 1–1 zjazdu przy spadku podłużnym zjazdu większym niż 3% skala 1:50



Przekrój poprzeczny 3–3 przez zjazd do posesji skala 1:50





Inwestor:	Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 2b, 42-440 Ogrodzieniec
Wykonawca:	Inż. Grzegorz Dziurok, ul.Bławatkowa 17/3, 41-908 Bytom, email: elbudzytom@o2.pl
Temat:	"Przebudowa jezdni i chodnika w ciągu dróg ul.Mostowej i ul.Kopernika w Ogrodzieńcu" w ramach projektu pn.: Przebudowa dróg gminnych Mostowa, Kopernika i Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do Centrum administracyjno - kulturalno - oświatowego
Projektował:	inż. Grzegorz Dziurok
Branża:	drogowa
Etap:	PB
Rysunek:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Skala:	1 : 50/25
Nr rys.:	4