



5. Miejsce skrzyżowania kabli telekomunikacyjnych z proj. sieciami należy zabezpieczyć zakładając na kable rurę ochronną dwudzielne typu PS Ø110 A PS wg. rozwiązania szczegółowego.
6. Przy zbliżeniach proj. sieci do słupów energetycznych należy słupy zabezpieczyć np. podperzecz je palami drewnianymi na czas budowy.
7. W miejscu skrzyżowania z gazociągami zabezpieczyć wodociąg zgodnie ze schematem szczegółowym.
8. W trakcie realizacji sieci zabezpieczyć obiekty zlokalizowane w ich bezpośredniej bliskości.
9. Istniejące głębokości uziornienia krzyżującego się z proj. wodociągami porządkzić w terenie wykopami kontrolnymi.