



Oznaczenie	F6.1	F6.2	F6.3	F6.4	F6.5	K1	F6.6	K2	F6.7	K3	F6.8	K4	F6.9	F6.10
Nazwa	Zasilanie kotła C.O. firmy ACV	Zasilanie regulatora solarnego	Zabezpieczenie cewki zegara czasowego pompy c.c.w.u.	Pompa C.C.W.U.	Zasilanie układu sterującego CONTROL UNIT	Stytnik pompy kotła ACV	Zasilanie pompy kotła ACV Prestige 120	Stytnik pompy obiegowej C.O. I	Zasilanie pompy obiegowej C.O. I (obieg północno-zachodni)	Stytnik pompy obiegowej C.O. II	Zasilanie pompy obiegowej C.O. II (obieg południowo-wschodni)	Stytnik pompy C.W.U.	Zasilanie pompy C.W.U.	Zasilanie stacji uzdatniania wody
Typ i przekrój przewodu	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	LgY 2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	LgY 2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	LgY 2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	LgY 2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	LgY 2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2
Moc zainstalowana [kW]	0,20 kW	0,20 kW	pomijalna	0,10 kW	0,10 kW	pomijalna	0,20 kW	pomijalna	0,20 kW	pomijalna	0,20 kW	pomijalna	0,20 kW	0,10 kW

INWESTOR			URZĄD MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC			PLAC WOLNOŚCI 25 42-440 OGRODZIENIEC		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI			MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KOTŁOWNI GAZOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL.SZKOLNEJ W RYCZOWIE; GMINA OGRODZIENIEC					
BIURO PROJEKTOWE			Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szczówka ul. Zielona 26A 42-360 PORAJ +48 606 135 803 email: biuro@energo-tech.com.pl					
energo-tech								

STANOWISKO		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI		PODPIS	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		mgr inż. ELŻBIETA PERZYŃSKA		332/74/KI			
		mgr inż. ZBIGNIEW SZCZÓWKA					
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. TOMASZ CIEPLAK		22/02			
FAZA		PROJEKT BUDOWLANY					
BRANŻA		ELEKTRYCZNA				DATA 06.2009	
NAZWA RYSUNKU		SCHEMAT IDEOWY TABLICZY KOTŁOWNI				SKALA 1: ---	
						NR RYSUNKU E-4	