

GMINA OGRODZIENIEC

Plac Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec
NIP 6492275822 REGON 276258842

Ogrodzieniec 28.07.2017 r.

Znak sprawy **IRG.271.10.4.2017**

SZANOWNI OFERENCI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze, gm. Ogrodzieniec – etap III”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) Zamawiający – Gmina Ogrodzieniec udziela odpowiedzi na złożone do postępowania pytania i składa następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie parametrów technicznych zaprojektowanego separatora koalescencyjnego z odstojnikiem szlamowym o przepustowości 3 l/s. Proszę o podanie pojemności odstojnika szlamowego i sprecyzowanie, czy separator ma mieć obejście burzowe wewnętrzne, czy chodzi o zaprojektowany przelew burzowy poza separatorem.

Odpowiedź

Informacje dot. separatora:

- pojemność odstojnika 900 l,
- przepływ 3 l/s,
- przelew burzowy zewnętrzny.

Pozostałe zapisy specyfikacji wyraźnie nie zmienione niniejszym pismem pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
MIASTA GMINY
dr inż. Andrzej Mikulski