

Artykuł pochodzi ze strony: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/1161

Protest do ogłoszenia o zamówieniu-roboty budowlane

Podtytuł: Dotyczy postępowania przetargowego nr AP/ZP/PN-1/2009 na: Budowę kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67

AP- 341/2/2009

Ogrodzieniec 25.05.2009 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr AP/ZP/PN-1/2009 na „Budowę kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67”

Poniżej **przesyłamy kopię protestu wniesionego w dniu 25 maja 2009 r.**, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu – podstawa prawna art. 181 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 180 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień Publicznych.

„PROTEST”

Zamawiający wskazał w liście dokumentów do złożenia potwierdzających parametry sztucznej trawy następujących dokumentów:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).
2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
6. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
7. Oświadczenie producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO.

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi programu Orlik 2012 nie jest wymagane, aby nawierzchnia posiadała certyfikat FIFA 1 lub 2 Start, aby nawierzchnia miała zgodność parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf, oraz aby producent sztucznej trawy był członkiem organizacji ESTO.

Nie ma o tym również mowy w określeniu przedmiotu zamówienia ani w dokumentacji technicznej.

Wymaganie techniczne dotyczące nawierzchni z trawy sztucznej zgodnie z założeniami programu Orlik 2012:

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport), typ włókna: monofil, skład chemiczny włókna; polietylen, ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m².

Żądanie przedstawienia dokumentów z pkt. 1, 6 i 7 ogranicza zasady uczciwej konkurencji.

W związku z powyższym wnoszę o wykreślenie żądania przez Zamawiającego przedstawienia tych dokumentów.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Dariusz Ptaś

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
dr inż. Andrzej Mikulski