

GINA OGRODZIENIEC
PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZIENIEC
tel. (32) 67-09-713, e-mail: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl
NIP: 6492275822, REGON: 276258842

Ogrodzieniec, 20.10.2021 r.

Informacja do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.20.2021 pn. „*Kompleksowa modernizacja pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu*”

Zamawiający – Gmina Ogrodzieniec informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Według SWZ i przedmiaru w zakres zamówienia wchodzi:

- zakup i montaż oświetlenia LED
- zakup i montaż gniazdek i wyłączników elektr.

Czy powyższe elementy to wymiana istniejących, czy należy wykonać nową instalację ?

Pytanie 2

Czy istniejąca instalacja przewodów oraz tablic rozdzielczych spełnia aktualne normy i wymagania ochrony przed porażeniem ?

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić pozycje nr 20 do 21 przedmiaru w związku z zapisem w SIWZ tj. UWAGA! Zakres prac objętych w/wym. pozycjami został zgłoszony jako szkody poprzedniego wykonawcy do jego ubezpieczyciela

Pytanie 4

Poz.22 przedmiaru – analiza własna zakup i montaż oświetlenia – plafony led. Czy należy wycenić jedynie montaż nowych lamp do istniejących zwisów elektrycznych bez wymiany starej instalacji?
Dodatkowo w przedmiarze ujęto zakup i montaż gniazdek, wyłączników i gniazda siłowego – czy należy montować je do starej instalacji?

Pytanie 5

Poz. 24 przedmiaru – prosimy o szkic naświetla PCV w ścianie działowej

Pytanie 6

Czy demontaż urządzeń wyposażenia kuchni, które należy ponownie zamontować wg. poz. 47 leży po stronie Inwestora, w poz.42 przedmiaru uwzględniono jedynie demontaż okapu kuchennego po stronie Inwestora

Pytanie 7

Czy według poz. 59 przedmiaru należy wycenić montaż balustrad stalowych (jak w przedmiarze) czy balustrad ze stali nierdzewnej (jak w SIWZ pkt. 3b). Dodatkowo w poz. 59 jako ilość podano 9,35 kg natomiast w poz. nr . 40 – demontaż starej balustrady z ilością 9.35 m- proszę o doprecyzowanie ilości.

Pytanie 8

W poz. 81 uwzględniono jedynie zakup i montaż ustępu na elemencie montażowym. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej elementu montażowego. Proszę o doprecyzowanie.

Pytanie 9

W poz. 82 uwzględniono zakup i montaż umywalek porcelanowych z syfonem gruszkowym – proszę o doprecyzowanie typu i wymiarów umywalek oraz rodzaju syfonów. Dodatkowo w przedmiarze brak baterii umywalkowych.

Pytanie 10

Czy wywóz i utylizacja gruzu pozostaje po stronie Inwestora? W przedmiarze nie uwzględniono wywozu i utylizacji natomiast w projekcie umowy jest zapis - w par.4 pkt 13 i 14 dotyczący wywozu i utylizacji gruzu leżącego po stronie wykonawcy.

2 up. Burmistrza Miasta i Gminy

Magdalena Brtek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy