


- 1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
- 2/ Napięcie zasilania 400/230 V
- 3/ Rozdzielnia zamknięta na kluczy, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44
- 4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

|   |   |
|---|---|
| <br><b>OFF! ARCHITEKCI</b>   |   |
| <b>OFF Architektaci Maciej Raczka</b><br><b>ul. Grottgera 22/4 44-100 Gliwice</b><br><b>tel. 690 998 101</b><br><b>biuro@offarchitekci.com.pl    www.offarchitekci.com.pl</b> |   |
| <b>temat projektu:</b><br><b>Centrum Integracji Społeczno - zawodowej</b>   |   |
| <b>inwestor:</b> Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec  | <b>42-440 Ogrodzieniec</b><br><b>Płac Wolności 25</b> |
| <b>adres inwestycji:</b>  | <b>Płac Wolności 24</b><br><b>42-440 Ogrodzieniec</b> |
| <b>temat rysunku: TABLICA ROZDZIAŁOWA TR.2</b><br><b>(2 PIĘTRO)</b>   |   |
| <b>projektant:</b><br><b>mgr inż.</b><br><b>Tomasz BIENIEK</b><br>Upr. Specj. IE nr 81.0096RPWOE05<br>sprawnizajlojzr.  |   |
| <b>Jerzy FOJCIK</b><br>Upr. Specj. IE nr 11880  |   |
| opracowanie autorskie.  |   |
| <b>mgr inż. arch.</b><br><b>Maciej Raczka</b>   |   |
| <b>data:</b> 04. 2016   | <b>skala:</b>   |
| 2016_02/E-08,2  | nr rysunku:   |