| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zacisk | L3 | L1 | L3 | | | | | | | | | | |
| Przekrój (mm²) | YDYp2o3x2,5 | YDY2o3x1,5 | YDY2o3x1,5 | | | | | | | | | | |
| Moc zainstalowana Pi (kW) | 1,0 | 0,6 | 0,5 | | | | | | | | | | |
| Pi L1 (kW) | | 0,6 | | | | | | | | | | | |
| Pi L2 (kW) | | | | | | | | | | | | | |
| Pi L3 (kW) | 1,0 | | 0,5 | | | | | | | | | | |
| Ps (kW) | 0,5 | 0,6 | 0,5 | | | | | | | | | | |
| Opis | Gniazda wtyczkowe 230V/16A | Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE oraz AWARYJNE OŚW. EWAKUACYJNE | Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE oraz AWARYJNE OŚW. EWAKUACYJNE | | | | | | | | | | |

## UWAGI:

1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Rozdzielnia istniejąca – zakres rozbudowy

4/ Projektowane zabezpieczenia umieścić w obudowie o II klasie izolacyjności

OFF ARCHITEKCI

**OFF Architekci Maciej Rączka**
**ul.Grottgera 22/4 44-100 Gliwice**
**tel. 690 998 101**
**biuro@offarchitekci.com.pl www.offarchitekci.com.pl**

temat projektu:
**Centrum Integracji Społeczno - zawodowej**

inwestor: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

adres inwestora: Plac Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec

adres inwestycji: Plac Wolności 24
42-440 Ogrodzieniec

temat rysunku: TABLICA ROZDZIELCZA TR.1
ZAKRES ROZBUDOWY

projektant:

mgr inż.
Tomasz BIENEK
Upr. Specj. IE. nr SLK/0996/PWOE/05

sprawdzający:

Jerzy FOJCIK
Upr. Specj. IE. nr 118/90

opracowanie autorskie:

mgr inż.arch.
Maciej Rączka

| data: | skala: | nr rysunku: |
|---|---|---|
| 04. 2016 | % | 2016_02/E-07 |