

UWAGI:

1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-C-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44

4/ W złączu zastosować aparaturę o znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej nie mniejszej niż 10 kA

OFF ARCHITEKCI

OFF Architekci Maciej Rączka
ul.Grottgera 22/4 44-100 Gliwice
tel. 690 998 101
biuro@offarchitekci.com.pl www.offarchitekci.com.pl

temat projektu: **Centrum Integracji Społeczno - zawodowej**	
inwestor: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	
adres inwestora: Plac Wolności 25 42-440 Ogrodzieniec	
adres inwestycji: Plac Wolności 24 42-440 Ogrodzieniec	
temat rysunku: SCHEMAT GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PPOŻ. PRĄDU	
projektant:	
mgr inż. Tomasz BIENEK Upr. Specj. IE. nr SLK/0996/PWOE/05	
sprawdzający:	
Jerzy FOJCIK Upr. Specj. IE. nr 118/90	
opracowanie autorskie:	
mgr inż.arch. Maciej Rączka	
data: 04. 2016 / skala: % / nr rysunku: 2016_02/E-01	