

Zacisk	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2
Przekrój (mm²)										YDYpzo3x2,5	YDYpzo3x2,5	YDYpzo3x2,5	YKYzo3x2,5	YKYzo3x2,5
Moc zainstalowana Pi (kW)										2,0	2,0	2,0	3,0	3,0
Pi L1 (kW)										2,0			3,0	
Pi L2 (kW)											2,0			3,0
Pi L3 (kW)												2,0		
Ps (kW)										2,0	2,0	2,0	3,0	3,0
Opis	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	Zasilanie podgrzewacz c.w.u. 230V/2,0kW	Zasilanie podgrzewacz c.w.u. 230V/2,0kW	Zasilanie podgrzewacz c.w.u. 230V/2,0kW	Zasilanie Jednostka zewnętrzna klimatyzacji 230V/3,0kW	Zasilanie Jednostka zewnętrzna klimatyzacji 230V/3,0kW

UWAGI:

1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44

4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

OFF ARCHITEKCI

OFF Architekci Maciej Rączka
ul.Grottgera 22/4 44-100 Gliwice
tel. 690 998 101
biuro@offarchitekci.com.pl www.offarchitekci.com.pl

temat projektu:
Centrum Integracji Społeczno - zawodowej

inwestor: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

adres inwestora: Plac Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec

adres inwestycji: Plac Wolności 24
42-440 Ogrodzieniec

temat rysunku: TABLICA ROZDZIELCZA TR.3 (PODDASZE)

projektant:
mgr inż.
Tomasz BIENEK
Upr. Specj. IE. nr SLK/0996/PWOE/05

sprawdzający:
Jerzy FOJCIK
Upr. Specj. IE. nr 118/90

opracowanie autorskie:
mgr inż.arch.
Maciej Rączka

data:	skala:	nr rysunku:
04. 2016	%	2016_02/E-09.2