



Zachłk	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2
Przekłł (mm²)	WKS20 5x10			W0pznk2,5	W0pznk2,5	W0pznk2,5	W0pznk2,5	W0pznk2,5	W0pznk2,5	W0pznk2,5	W0pznk2,5	W0pznk2,5	W0pznk2,5	W0pznk2,5
Moc zainstalowana P (kW)	31,1			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
P1 L1 (kW)				1,0			1,0			1,0			1,0	
P1 L2 (kW)					1,0			1,0			1,0			1,0
P1 L3 (kW)						1,0			1,0			1,0		
P3 (kW)	24,9			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Opis	Zobliłne 02,0MM4 TABLICA ROZDZIELCZA długość l=20m	Ochronnik pręciw- przepięciowy 160-B4C 4-280	Lampki sygnalizacyjne napięciowe	Gniazdo wtykowe 230V/16A	Gniazdo wtykowe 230V/16A	Gniazdo wtykowe 230V/16A	Gniazdo wtykowe 230V/16A	Gniazdo wtykowe 230V/16A	Gniazdo wtykowe 230V/16A	Gniazdo wtykowe 230V/16A	Gniazdo wtykowe 230V/16A	Gniazdo wtykowe 230V/16A	Gniazdo wtykowe 230V/16A	Gniazdo wtykowe 230V/16A

- UWAGI:**
- 1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
  - 2/ Napięcie zasilania 400/230 V
  - 3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44
  - 4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

**OFFI ARCHITEKCI**  
OFF Architektaci Maciej Rączka  
ul.Grołgera 22/4 44-100 Gliwice  
tel. 690 998 101  
bluno@offiarchitektaci.com.pl www.offiarchitektaci.com.pl

**temat projektu:**  
Centrum Integracji Społeczno - zawodowej

**inwestor:** Urząd Miasta i Gminy Ogrodzeniec

**adres inwestora:** Plac Wolności 25

**adres inwestycji:** Plac Wolności 24

**adres inwestycji:** 42-440 Ogrodzeniec

**temat rysunku:** TABLICA ROZDZIELCZA TR.2 (2 PIĘTRO)

**projektant:**  
mgr inż.  
**Tomasz BIENIEK**  
Upn. Specj. IE. nr 5143886PWOERS

**opracowanie autorskie:**  
**Jerzy FOJCIK**  
Upn. Specj. IE. nr 118680

**mgr inż. arch.**  
**Maciej Rączka**

**data:** 04. 2016

**skala:** %

**nr rysunku:** 2016\_02/E-08\_1