


1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S  
2/ Napięcie zasilania 400/230 V  
3/ Rozdzielnia zmontowana na kłuz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44  
4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

 <b>OFF! ARCHITEKCI</b> <b>OFF Architektaci Maciej Raczka</b> <b>ul. Grottgera 22/4 44-100 Gliwice</b> <b>tel. 690 998 101</b> <b>biuro@offarchitekci.com.pl    www.offarchitekci.com.pl</b>	
temat projektu:	
Centrum Integracji Społeczno - zawodowej	
inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
adres inwestora:	Piactwo 25
42-440 Ogrodzieniec	
adres inwestycji:	Piactwo 24
42-440 Ogrodzieniec	
temat rysunku: TABLICA ROZDZIELCZA TR.3 (PODDASZE)	
projektant:	
mgr inż.	
<b>Tomasz BIENIEK</b>	
Upr. Specj. IE nr 81.0066RPWOE05	
sprowadzający:	
<b>Jerzy FOJCIK</b>	
Upr. Specj. IE nr 11880	
opracowanie autorskie:	
mgr inż. arch.	
<b>Maciej Raczka</b>	
data:	skala:
04. 2016	%
	nr rysunku:
	2016_02E-09.1