Zacisk	L3	L1	L2	L3											
Przekrój (mm²)	YKY2o3x2,5	YKY2o3x2,5	YKY2o3x2,5												
Moc zainstalowana Pi (kW)	2,2	2,2	2,2												
Pi L1 (kW)		2,2													
Pi L2 (kW)			2,2												
Pi L3 (kW)	2,2														
Ps (kW)	2,2	2,2	2,2												
Opis	Zasilanie Jednostka zewnętrzna klimatyzacji 230V/2,2kW	Zasilanie Jednostka zewnętrzna klimatyzacji 230V/2,2kW	Zasilanie Jednostka zewnętrzna klimatyzacji 230V/2,2kW	REZERWA											

UWAGI:

1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44

4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

OFF ARCHITEKCI

OFF Architekci Maciej Rączka
ul.Grottgera 22/4 44-100 Gliwice
tel. 690 998 101
bluro@offarchitekci.com.pl www.offarchitekci.com.pl

temat projektu:
Centrum Integracji Społeczno - zawodowej

inwestor: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

adres inwestora: Plac Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec

adres inwestycji: Plac Wolności 24
42-440 Ogrodzieniec

temat rysunku: TABLICA ROZDZIELCZA TR.3 (PODDASZE)

projektant:

mgr inż.
Tomasz BIENEK
Upr. Specj. IE. nr SLK/0996/PWOE/05

sprawdzający:

Jerzy FOJCIK
Upr. Specj. IE. nr 118/90

opracowanie autorskie:

mgr inż.arch.
Maciej Rączka

data:	skala:	nr rysunku:
04. 2016	%	2016_02/E-09.3