



- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  2. Projekt techniczny został opracowany na podstawie podkładów architektoniczno-budowlanych
  3. Przejścia przez ściany ppoż. wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć pianą ogniochronną o odporności ogniowej przegrody.
  4. Instalacje centralnego ogrzewania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi ITB.
  5. Przed zamówieniem zestawów pompowych należy uwzględnić stopień ogrzewania podłogowego w bilansie ogrzewania dla każdego z budynków.
  6. Użyte w projekcie nazwy własne urządzeń są jedynie referencyjne. Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że zastosowane urządzenia będą miały parametry równoważne.
  7. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania należy zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed przystąpieniem do robót.

- LEGENDA:
- Jednostka zewnętrzna
  - Zasilanie czynnikiem chłodniczym - faza gazowa
  - Powrót czynnika chłodniczego - faza ciekła

"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY  
42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B  
TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007



TYTUŁ OPRACOWANIA:  
GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIEŃCU – SERCE JURY – ETAP I

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  
OGRODZIEŃC SP. Z O.O.  
UL. SŁOWACKIEGO 11B, 42-440 OGRODZIEŃC

LOKALIZACJA:  
DZ. NR 625/85, OGRODZIEŃC

NAZWA OBIEKTU:  
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

NAZWA RYSUNKU:  
RZUT DACHU – INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

BRANŻA		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.		PODPIS	
IS	PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Sławomir Łapeta		SLK/2642/POOS/09			
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Paweł Chorabik		SLK/8432/PWBS/19			
NR PROJEKTU:	DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	FORMAT:	NR RYSUNKU:	STRONA:
T.640.21.05	2021-02	IS	PT	1:100	297x570	13	