UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt techniczny został opracowany na podstawie podkładów architektoniczno-budowlanych
4. Przejścia przez ściany ppoż. wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć pianą ogniochronną o odporności ogniowej przegrody.
5. Instalacje centralnego ogrzewania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi ITB.
6. Przed zamówieniem zestawów pompowych należy uwzględnić stopień ogrzewania podłogowego w bilansie ogrzewania dla każdego z budynków.
7. Użyte w projekcie nazwy własne urządzeń są jedynie referencyjne. Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że zastosowane urządzenia będą miały parametry równoważne.
8. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania należy zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed przystąpieniem do robót.



LEGENDA:

- Instalacja wentylacyjna nawiewna
- Instalacja wentylacyjna wywiewna
- Instalacja wentylacji wywiewnej z sanitariatów

"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY
42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B
TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007

TYTUŁ OPRACOWANIA:
GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIEŃCU – SERCE JURY – ETAP I

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGRODZIENIEC SP. Z O.O. UL. SŁOWACKIEGO 11B, 42-440 OGRODZIENIEC

LOKALIZACJA: DZ. NR 625/85, OGRODZIENIEC

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

NAZWA RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRANŻA		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
IS	PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/2642/POOS/09	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	

NR PROJEKTU:	DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	FORMAT:	NR RYSUNKU:	STRONA:
T.640.21.05	2021-02	IS	PT	1:100	297x570	10	