



- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  2. Projekt techniczny został opracowany na podstawie podkładów architektoniczno-budowlanych
  4. Przejścia przez ściany ppoż. wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć pianą ogniochronną o odporności ogniowej przegrody.
  5. Instalacje centralnego ogrzewania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi ITB.
  6. Przed zamówieniem zestawów pompowych należy uwzględnić stopień ogrzewania podłogowego w bilansie ogrzewania dla każdego z budynków.
  7. Użyte w projekcie nazwy własne urządzeń są jedynie referencyjne. Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że zastosowane urządzenia będą miały parametry równoważne.
  8. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania należy zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed przystąpieniem do robót.

LEGENDA:

- Instalacja wentylacyjna nawiewna
- Instalacja wentylacyjna wyciepna
- Instalacja wentylacji wyciepnej z sanitariatów

"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY  
42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B  
TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007

TYTUŁ OPRACOWANIA:  
GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIEŃCU – SERCE JURY – ETAP I



INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  
OGRODZIEŃC SP. Z O.O.  
UL. SŁOWACKIEGO 11B, 42-440 OGRODZIEŃC

LOKALIZACJA:  
DZ. NR 625/85, OGRODZIEŃC

NAZWA OBIEKTU:  
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

NAZWA RYSUNKU:  
RZUT DACHU – INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRANŻA		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.		PODPIS	
IS	PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Sławomir Łapeta		SLK/2642/POOS/09			
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Paweł Chorabik		SLK/8432/PWBS/19			
NR PROJEKTU:	DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	FORMAT:	NR RYSUNKU:	STRONA:
T.640.21.05	2021-02	IS	PT	1:100	297x570	11	