



P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Ogrodzienie Projekt: KS

1. Projekt został opracowany na podstawie mapy zasadniczej. Przed przystąpieniem do układania rurociągów należy ustalić repery robocze na początku i końcu dla każdej z instalacji. Przed przystąpieniem do układania rurociągów należy sprawdzić głębokość odpływów kanalizacyjnych z budynków w przypadku różnicy rzędnych przekraczającej +/- 0,05m należy powiadomić projektanta o zaistniałej sytuacji w celu weryfikacji założeń projektowych. Kanalizację należy wykonać zgodnie z PN-EN 476.
2. Projekty sieci kanalizacyjnej należy rozpatrywać równolegle z projektami innych branż.
3. Kanał deszczowy isanitarny należy wykonać z rur o sztywności obwodowej min. SN 8, wykonane z materiału PVC, PE-HD lub PP.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania mechanicznych robót ziemnych należy upewnić się że w obszarze planowanych robót nie ma niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, komunikacyjnych, wojskowych.