



AP.271.4.5.2011/2
Znak sprawy AP.271.4.2011

Ogrodzieniec 25.08.2011 r.

SZANOWNI OFERENCI

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie centrum wsi Ryczów na potrzeby kulturalno-rekreacyjne – budowa boiska sportowego i placu zabaw oraz odbudowa ryczowskich studni w jurajskim stylu”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone do przetargu pytania i składa następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 1

Dotyczy określenia systemu nawierzchni przyjętej dla boiska wielofunkcyjnego. Dokumentacja nie precyzuje jaki typ nawierzchni ma być przyjęty: wylewana SBR/EPMD czy też tzw. natrysk, przepuszczalna, czy nieprzepuszczalna ?

Odpowiedź

Nawierzchnia syntetyczna – poliuretanowo-gumowa, nawierzchnia przepuszczająca. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw :

- warstwy dolnej gr. 10-12 mm - warstwa elastyczna z czarnego granulatu gumowego SBR, połączona z lepiszczem poliuretanowym, wykonywana na placu budowy, w technologii bezspionowego, maszynowego montażu;
- warstwy górnej gr. 2 mm – 3 mm, warstwa elastyczna użytkowa układana metodą wysokociśnieniowego natrysku składająca się z systemu poliuretanowego uzupełnionego drobną frakcją granulatu EPDM.

Kolor boiska ceglasto - czerwony, linie znakujące boiska – białe, malowane.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
mgr Dariusz Ptaś
Sekretarz Miasta i Gminy