



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Budowa .: „Gminnego Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu – Serce Jury”

Ogrodzieniec 03.02.2022 r.

ZP.271.2.1.2022

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn.: Budowa .: „Gminnego Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu – Serce Jury”, wpłynęły pytania o treści jak niżej:

Pytania do zadania: Budowa : „Gminnego Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu – Serce Jury”

1. W przedmiarze robót pozycja 92 ” Dostawa i montaż urządzenia sortującego” - czy zamawiający może określić dokładne parametry tego urządzenia ?

2. W przedmiarze robót pozycja 93 ” Dostawa i montaż belownicy” - czy zamawiający może określić dokładne parametry tego urządzenia ?

3. Czy zamawiający może udostępnić przedmiary w wersji edytowalnej ath. lub kst. w celu otworzenia w programie do kosztorysowania ?

4. Czy zamawiający dysponuje zestawieniem materiałów lub dokładnym przedmiarem robót dla obiektów Budynek Garażowy , Wita oraz Hala Sortowni?

W zamieszczonym przedmiarze dla w.w występują pozycje 22,23,24 jako kalkulacja własna uproszczona. Prosimy o przekazanie dokładniejszych przedmiarów dla tych obiektów z podziałem na roboty ziemne , roboty fundamentowe , posadzki , konstrukcje hal i obudowy wraz pokryciem itp.

5. Czy zamawiający dysponuje projektem wykonawczym wraz z rysunkami dla konstrukcji stóp fundamentowych dla budynków: Budynek Garażowy , Wita, Hala Sortowni. W zamieszczonej dokumentacji nie widzimy takich rysunków. Nie ma też zestawienia stali zbrojeniowych dla elementów żelbetowych dla w.w obiektów. Prosimy o uzupełnienie.

6. Czy posadzki betonowe w pomieszczeniach Budynek Garażowy , Wita, Hala Sortowni mają mieć wykonane zbrojenie? Jeśli tak proszę o zamieszczenie projektu zbrojenia posadzek betonowych.

7. Brak dokumentacji do pozycji 90 i 91 przedmiaru – monitoring. Prosimy o uzupełnienie

8. Brak projektu rozdzielni elektrycznych .Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający w załącznikach podaje minimalne parametry urządzenia sortującego.
2. Zamawiający w załącznikach podaje minimalne parametry urządzenia belownica.
3. Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.
4. Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi dokumentami. Zgodnie z zapisami obiekt ma być wykonany na podstawie dokumentacji technicznej typowej dostarczonej przez wykonawcę. Główne parametry obiektów mają być zgodne z projektem architektonicznym.
5. Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi dokumentami. Zgodnie z zapisami obiekt ma być wykonany na podstawie dokumentacji technicznej typowej dostarczonej przez wykonawcę. Główne parametry obiektów mają być zgodne z projektem architektonicznym.