



GMINA OGRODZIENIEC
PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZIENIEC
tel. (32) 67-09-713, e-mail: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl
NIP: 6492275822 REGON: 276258842

ZP.271.2.5.2021

Ogrodzieniec 20.05.2021 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn.: „Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec poprzez montaż ogniów fotowoltaicznych””, w dniu 20.05.2021 r. wpłynęły pytania Wykonawcy o treści jak niżej:

„Dzień dobry,

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej:

- 1. Jaki jest przedział mocy projektowanych instalacji? Czy podane moce: 25, 25 oraz 50kW są mocami maksymalnymi instalacji? Podanie dokładnej mocy instalacji w znaczący sposób ogranicza możliwości Wykonawcy. Ponadto osiągnięcie dokładniej takiej mocy jest praktycznie niemożliwe.*
- 2. Tabela z wymaganiami dla modułów zawiera wymagania co do odporności na gradobicie na poziomie 5400Pa. Czy nie nastąpiła tutaj oczywista omyłka pisarska? Odporność modułu na gradobicie wyraża się np jako: odporność na 25mm kule uderzające z prędkością 23m/s. Proszę o weryfikację tego parametru.*
- 3. Czy Zamawiający dopuszcza konstrukcję gruntową pod moduły fotowoltaiczne zabezpieczoną powłoką z Magnelisu?*
- 4. Parametr określający poziom hałasu inwertera o mocy 50kW na poziomie 50dB jest parametrem bardzo trudnym do spełnienia przez inwertery dostępne na rynku. W przypadku inwertera 25kW nie ma z tym problemu jednak przy falownikach większej mocy poziom hałasu wzrasta i ma wartość około 55-60dB. Proszę o dopuszczenie inwertera o mocy 50kW z poziomem hałasu do 60dB.*
- 5. Proszę o podanie informacji na temat dachów - jaki jest ich kąt nachylenia, czym zostały pokryte. Proszę również o podanie wymiarów budynków, ich kubatur”.*

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Magdalena Sitek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy