

SZANOWNI OFERENCI

Dotyczy: Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 67

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone do postępowania pytania i składa następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 1

W odniesieniu do par. XII, pkt. 2. A. część graficzna: Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający określa skalę prezentacji rysunków linearnych – m.in. celem możliwości porównania konkurujących prac? Wprowadzenie skali pozwoli na łatwiejszą ocenę prac przez Jury. W połączeniu z ww. pytaniem, proponujemy zakres elewacje w skali 1:100, rzut poziomy w skali 1:100, rzut zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub 1:250 (fragment).

Odpowiedź

Zamawiający uszczegóławia skalę w jakiej Wykonawcy winni wykonać prace w formie graficznej:

- a) zakres elewacje w skali 1:100,
- b) rzut poziomy w skali 1:100,
- c) rzut zagospodarowania terenu w skali 1:250 (fragment).

Pytanie nr 2

W odniesieniu do załącznika nr 12: Prosimy o określenie czy zaplecze kuchenne przy projektowanych pomieszczeniach będzie zaopatrywane z kuchni w budynku głównym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, czy też zaplecze to ma na celu przygotowanie pełnych posiłków i ma pełnić rolę „kuchni” wraz z magazynami, zapleczem, szatnią personelu?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że obiady będą przygotowywane w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Projektowane zaplecze będzie służyło do wydawania dostarczonych obiadów i przygotowania śniadań i podwieczorków oraz mycia naczyń.

Pytanie nr 3

W odniesieniu do załącznika nr 12: Prosimy o określenie czy dojście i dojazd na dziedziniec przy sali gimnastycznej ma zapewniać ruch samochodów osobowych / małych dostawczych czy również innych większych pojazdów?

Odpowiedź

Dojście i dojazd na dziedziniec wewnętrzny przy sali gimnastycznej należy przewidzieć o szerokości 3 m co zapewni ruch samochodów osobowych i małych dostawczych.

Pytanie nr 4

W odniesieniu do załącznika nr 12: Prosimy o wyjaśnienie pkt. „k” – czy pod pojęciem „Docieplenie nowego budynku” należy rozumieć inny budynek niż projektowaną rozbudowę? W domyśle zakładamy iż projektując rozbudowę musimy spełnić warunki określone w Rozporządzeniu ws. Warunków Technicznych – Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.

Odpowiedź

Punkt „k” załącznika nr 12 dotyczy projektowanej rozbudowy. Przy projektowaniu rozbudowy należy spełnić warunki określone w Rozporządzeniu ws. Warunków Technicznych – Załącznik 2 Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.

Pytanie nr 5

Czy w ramach zagospodarowania terenu w tym m.in. organizacja zewnętrznych przestrzeni wokół planowanej rozbudowy powinna uwzględniać możliwość oddzielenia dzieci przedszkolnych od szkolnych (innych grup w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego)?

Odpowiedź

Zamawiający uważa, że nie ma konieczności w ramach zagospodarowania terenu oddzielenia dzieci przedszkolnych od szkolnych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Dariusz Ptas

Burmistrz Miasta i Gminy

dr inż. Andrzej Mikulski